

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ИТ.ПБ37.В.02168

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020934

Общество с ограниченной ответственностью "Арикон ЛК системы".
Адрес: 127055, город Москва, 1-й Тихвинский тупик, дом 5-7, помещение 1. ОГРН: 1147746633011.
Телефон +7 (495) 223 9777, факс +7 (495) 223 99777.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Sirca S.p.A.
Адрес: Viale Roma, 85- 35010 S. Dono di Massanzago (PD) Italy, Италия.
Телефон +39-49 9322311, факс +39-49 322322.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Системы огнезащитные для древесины и материалов на её основе:
- прозрачная (полиуретановый тиксотропный грунт IT01Primer и полиуретановый тиксотропный лак IT01Top): II (вторая) группа огнезащитной эффективности при среднем расходе не менее 450 г/м² без учета потерь;
- пигментированная (полиуретановый тиксотропный грунт Igniprimer30 и полиуретановая тиксотропная эмаль Ignitor30): II (вторая) группа огнезащитной эффективности при среднем расходе не менее 560 г/м² без учета потерь. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 20.30.12

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3208 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (п. 6.1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 5561/РС, № 5562/РС от 19.01.2018 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ СДСГК RU.OC05.K05412 от 11.12.2017 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.01.2018

по 23.01.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

E. K. Savelyeva
подпись

Е.К. Савельева
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия